

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月29日	7月29日	7月29日	7月29日
採取時刻	8:05	8:30	8:10	8:35
Cs-134(約2年)	180	380	120	29
Cs-137(約30年)	970	2,000	610	110
全β	1,300	3,700	3,400	250
H-3(約12年)	ND(100)	830	230	160

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

