

< 参 考 資 料 >  
 2 0 1 6 年 8 月 1 0 日  
 東京電力ホールディングス株式会社

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月8日	8月8日	8月8日	8月8日
採取時刻	7:05	6:50	7:00	6:55
Cs-134(約2年)	220	420	86	17
Cs-137(約30年)	1,200	2,300	480	100
全	1,400	4,200	3,100	250
H-3(約12年)	ND(120)	1,000	280	160

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

