

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月10日	8月10日	8月10日	8月10日
採取時刻	8:25	8:05	8:20	8:10
Cs-134(約2年)	300	380	97	36
Cs-137(約30年)	1,600	1,900	460	130
全	1,900	3,900	3,200	330
H-3(約12年)	ND(100)	770	270	220

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

