

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月19日	8月19日	8月19日	8月19日
採取時刻	6:50	7:00	6:55	7:05
Cs-134(約2年)	240	510	630	53
Cs-137(約30年)	1,200	2,700	3,600	280
全	1,500	4,800	4,500	420
H-3(約12年)	ND(110)	1,000	ND(110)	140

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

