

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月26日	8月26日	8月26日	8月26日
採取時刻	7:05	6:50	7:00	6:55
Cs-134(約2年)	220	410	700	63
Cs-137(約30年)	1,400	2,300	4,000	350
全	1,500	3,700	4,900	440
H-3(約12年)	ND(110)	710	ND(110)	120

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

