

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月29日	8月29日	8月29日	8月29日
採取時刻	7:10	6:55	7:05	7:00
Cs-134(約2年)	340	340	530	61
Cs-137(約30年)	1,900	2,100	3,000	280
全	2,700	3,800	4,200	360
H-3(約12年)	170	690	ND(100)	ND(100)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

