

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月7日	9月7日	9月7日	9月7日
採取時刻	9:00	8:30	8:20	8:35
Cs-134(約2年)	360	440	390	37
Cs-137(約30年)	2,000	2,500	2,300	250
全	2,700	3,800	2,900	320
H-3(約12年)	230	780	ND(120)	150

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

