

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月16日	9月16日	9月16日	9月16日
採取時刻	7:40	8:05	7:45	8:10
Cs-134(約2年)	540	740	420	32
Cs-137(約30年)	2,900	4,200	2,400	190
全	3,700	5,400	2,900	310
H-3(約12年)	400	760	ND(130)	ND(130)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

