

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月21日	9月21日	9月21日	9月21日
採取時刻	8:05	8:20	8:10	8:25
Cs-134(約2年)	200	240	300	44
Cs-137(約30年)	1,200	1,300	1,800	240
全	1,400	1,900	2,500	320
H-3(約12年)	ND(110)	260	ND(110)	ND(110)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

