

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月28日	9月28日	9月28日	9月28日
採取時刻	7:45	7:30	7:40	7:35
Cs-134(約2年)	180	360	370	19
Cs-137(約30年)	1,100	2,000	2,100	130
全	1,500	3,400	3,100	200
H-3(約12年)	ND(110)	680	ND(110)	ND(110)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

