


## 福島第一原子力発電所構内排水路のサンプリングデータについて



# 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

採取日	A排水路排水口						物揚場排水口						
	7月8日	7月9日	7月10日	7月11日	7月12日		7月8日	7月9日	7月10日	7月11日	7月12日		
採取時刻	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00		7:00	7:00	7:00	7:50	7:00		
降雨量(mm/日)	0	4	0	0	0		0	4	0	0	0		
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中		解析中	解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	2.0	2.3	ND(0.6)	ND(0.7)	ND(0.7)		ND(0.4)	ND(0.8)	ND(0.7)	ND(0.8)	ND(0.9)		
Cs-137(約30年)	11	11	1.9	1.5	1.5		2.2	1.5	2.6	1.8	2.6		
全β	17	17	6.0	ND(4.0)	4.4		ND(4.0)	4.4	4.2	ND(4.0)	4.2		
H-3(約12年)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		

単位: Bq/L

採取日	K排水路排水口						C排水路 35m盤						
	7月8日	7月9日	7月10日	7月11日	7月12日		7月8日	7月9日	7月10日	7月11日	7月12日		
採取時刻	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00		7:00	7:00	7:00	7:00	7:00		
降雨量(mm/日)	0	4	0	0	0		0	4	0	0	0		
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中		解析中	解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	2.3	2.2	1.9	2.2	2.3		ND(0.9)	ND(0.9)	ND(0.9)	ND(0.8)	ND(0.8)		
Cs-137(約30年)	12	11	14	11	12		ND(1.0)	ND(0.8)	ND(1.0)	ND(0.6)	ND(0.7)		
全β	15	17	29	20	15		ND(4.0)	ND(3.7)	ND(4.0)	ND(4.0)	ND(3.3)		
H-3(約12年)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		

\* 太枠内が今回公表データ。他は7月12日までにお知らせ済み。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

# 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

<前回公表までの最高値>

単位：Bq/L

	A排水路排水口	物揚場排水口	K排水路排水口	C排水路 35m盤
Cs-134(約2年)	46 [14/6/12]	56 [14/6/12]	280 [14/5/21]	22 [14/6/12]
Cs-137(約30年)	130 [14/6/12]	160 [14/6/12]	910 [15/9/9]	57 [14/6/12]
全β	200 [14/6/12]	190 [14/6/12]	1500 [14/8/26] [15/9/9]	5400 [15/2/22]
H-3(約12年)	29 [14/5/7]	35 [14/5/7]	820 [14/6/18]	2500 [15/6/18]

\* カッコ内は、各値の採取日を示す。