

福島第一原子力発電所構内排水路のサンプリングデータについて



福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

	A排水路排水口						物揚場排水口					
採取日	8月19日	8月20日					8月19日	8月20日				
採取時刻	7:00	7:00					7:00	7:00				
降雨量 (mm/日)	6	22.5					6	22.5				
流量 (m ³ /秒)	解析中	解析中					解析中	解析中				
Cs-134 (約2年)	1.7	1.2					1.1	2.8				
Cs-137 (約30年)	9.4	9.1					7.5	18				
全	14	14					12	31				
H-3 (約12年)	-	-					-	-				

単位: Bq/L

	K排水路排水口						C排水路 35m盤					
採取日	8月19日	8月20日					8月19日	8月20日				
採取時刻	7:00	7:00					7:00	7:00				
降雨量 (mm/日)	6	22.5					6	22.5				
流量 (m ³ /秒)	解析中	解析中					解析中	解析中				
Cs-134 (約2年)	17	64					ND(1.0)	ND(0.9)				
Cs-137 (約30年)	92	360					1.3	2.5				
全	140	490					34	14				
H-3 (約12年)	-	-					-	-				

* 太枠内が今回公表データ。他は8月20日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

降雨による表層土の流入のため上昇したものと考えられる。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

< 前回公表までの最高値 >

単位: Bq/L

	A排水路排水口	物揚場排水口	K排水路排水口	C排水路 35m盤
Cs-134(約2年)	46 [14/6/12]	56 [14/6/12]	280 [14/5/21]	22 [14/6/12]
Cs-137(約30年)	130 [14/6/12]	160 [14/6/12]	910 [15/9/9]	57 [14/6/12]
全	200 [14/6/12]	190 [14/6/12]	1500 [14/8/26] [15/9/9]	5400 [15/2/22]
H-3(約12年)	29 [14/5/7]	35 [14/5/7]	820 [14/6/18]	2500 [15/6/18]

* カッコ内は、各値の採取日を示す。