

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月5日	10月5日	10月5日	10月5日
採取時刻	8:00	7:40	7:55	7:45
Cs-134(約2年)	190	440	510	26
Cs-137(約30年)	1,200	2,600	2,900	130
全	1,500	4,300	3,600	190
H-3(約12年)	ND(110)	680	ND(110)	ND(110)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

