

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月12日	10月12日	10月12日	10月12日
採取時刻	7:50	8:00	7:55	8:05
Cs-134(約2年)	750	560	320	24
Cs-137(約30年)	4,100	3,200	1,900	140
全	5,200	4,600	4,200	200
H-3(約12年)	330	940	ND(120)	150

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

