

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月5日	12月5日	12月5日	12月5日
採取時刻	7:05	6:50	7:00	6:55
Cs-134(約2年)	850	200	170	ND(15)
Cs-137(約30年)	5,200	1,300	1,000	73
全	7,100	3,600	3,500	170
H-3(約12年)	750	870	260	160

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

