

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月13日	1月13日	1月13日	1月13日
採取時刻	7:10	6:55	7:05	7:00
Cs-134(約2年)	710	210	160	12
Cs-137(約30年)	4,300	1,300	990	67
全	6,400	3,400	3,200	160
H-3(約12年)	710	820	240	ND(120)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

