

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月16日	1月16日	1月16日	1月16日
採取時刻	7:05	6:50	7:00	6:55
Cs-134(約2年)	660	200	150	11
Cs-137(約30年)	3,900	1,300	980	61
全	6,200	3,500	3,200	140
H-3(約12年)	710	630	240	ND(140)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

