

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月20日	1月20日	1月20日	1月20日
採取時刻	6:45	6:55	6:50	7:00
Cs-134(約2年)	650	230	170	8.2
Cs-137(約30年)	4,200	1,500	1,100	52
全	6,300	3,500	3,100	140
H-3(約12年)	710	800	240	140

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

