

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月27日	1月27日	1月27日	1月27日
採取時刻	6:55	6:40	6:50	6:45
Cs-134(約2年)	600	220	160	8.4
Cs-137(約30年)	3,800	1,400	1,100	68
全	5,700	3,400	3,000	140
H-3(約12年)	700	740	200	ND(120)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

