

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月8日	2月8日	2月8日	2月8日
採取時刻	7:55	7:40	7:50	7:45
Cs-134(約2年)	520	230	150	9.2
Cs-137(約30年)	3,400	1,400	1,000	57
全	5,800	3,500	3,100	140
H-3(約12年)	670	680	230	ND(120)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

