

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月20日	2月20日	2月20日	2月20日
採取時刻	7:15	7:00	7:10	7:05
Cs-134(約2年)	580	220	160	8.3
Cs-137(約30年)	3,700	1,400	1,200	64
全	5,600	3,300	2,900	130
H-3(約12年)	570	640	120	120

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

