


福島第一原子力発電所構内排水路のサンプリングデータについて



福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

	A排水路排水口						物揚場排水口					
採取日	2月3日	2月4日	2月5日				2月3日	2月4日	2月5日			
採取時刻	7:00	7:00	7:00				8:45	9:16	7:42			
降雨量(mm/日)	0	0	1				0	0	1			
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	1.4	0.91	0.79				ND(0.8)	ND(0.9)	ND(0.7)			
Cs-137(約30年)	8.3	5.8	5.6				1.1	0.99	ND(0.8)			
全	12	12	14				4.6	ND(4.0)	ND(3.5)			
H-3(約12年)	-	-	-				-	-	-			

単位: Bq/L

	K排水路排水口						C排水路 35m盤					
採取日	2月3日	2月4日	2月5日				2月3日	2月4日	2月5日			
採取時刻	7:00	7:00	7:00				7:00	7:00	7:00			
降雨量(mm/日)	0	0	1				0	0	1			
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	ND(0.6)	ND(0.5)	ND(0.8)				ND(0.9)	ND(0.5)	ND(1.0)			
Cs-137(約30年)	2.9	2.9	3.0				ND(0.9)	ND(0.7)	ND(0.9)			
全	5.8	6.0	ND(3.5)				ND(4.0)	ND(4.0)	ND(3.7)			
H-3(約12年)	-	-	-				-	-	-			

* 太枠内が今回公表データ。他は2月5日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

< 前回公表までの最高値 >

単位: Bq/L

	A排水路排水口	物揚場排水口	K排水路排水口	C排水路 35m盤
Cs-134(約2年)	46 [14/6/12]	56 [14/6/12]	280 [14/5/21]	22 [14/6/12]
Cs-137(約30年)	130 [14/6/12]	160 [14/6/12]	910 [15/9/9]	57 [14/6/12]
全	200 [14/6/12]	190 [14/6/12]	1500 [14/8/26] [15/9/9]	5400 [15/2/22]
H-3(約12年)	29 [14/5/7]	35 [14/5/7]	820 [14/6/18]	2500 [15/6/18]

* カッコ内は、各値の採取日を示す。