

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月10日	4月10日	4月10日	4月10日
採取時刻	8:40	8:50	8:30	8:55
Cs-134(約2年)	330	200	150	7.6
Cs-137(約30年)	2,200	1,400	1,100	55
全	3,000	3,200	2,200	150
H-3(約12年)	280	640	220	180

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

