

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月8日	5月8日	5月8日	5月8日
採取時刻	11:10	10:50	11:25	10:55
Cs-134(約2年)	180	170	180	ND(8.5)
Cs-137(約30年)	1,200	1,200	1,300	76
全	1,600	3,000	2,000	170
H-3(約12年)	170	710	130	170

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

