

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月17日	5月17日	5月17日	5月17日
採取時刻	8:15	7:55	8:20	8:00
Cs-134(約2年)	92	170	490	15
Cs-137(約30年)	670	1,200	3,500	110
全	880	3,000	3,900	200
H-3(約12年)	ND(120)	650	120	240

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

