

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月24日	5月24日	5月24日	5月24日
採取時刻	8:05	7:55	8:10	8:00
Cs-134(約2年)	96	150	310	17
Cs-137(約30年)	680	1,000	2,100	110
全	820	2,800	2,500	190
H-3(約12年)	ND(120)	600	130	130

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

