

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月5日	6月5日	6月5日	6月5日
採取時刻	10:25	10:05	10:35	10:10
Cs-134(約2年)	90	160	500	15
Cs-137(約30年)	710	1,100	3,500	110
全	940	2,800	4,300	200
H-3(約12年)	ND(120)	530	120	190

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

