

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月9日	6月9日	6月9日	6月9日
採取時刻	9:30	9:20	9:35	9:25
Cs-134(約2年)	100	210	410	17
Cs-137(約30年)	670	1,200	2,700	100
全	880	3,100	3,600	190
H-3(約12年)	110	690	150	210

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

