

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月19日	6月19日	6月19日	6月19日
採取時刻	9:20	9:00	9:30	9:05
Cs-134(約2年)	130	150	700	14
Cs-137(約30年)	1,000	1,200	4,700	100
全	1,200	2,800	5,800	210
H-3(約12年)	ND(130)	580	150	230

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

