

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月23日	6月23日	6月23日	6月23日
採取時刻	9:25	9:00	9:20	9:05
Cs-134(約2年)	57	160	510	11
Cs-137(約30年)	410	1,300	3,700	82
全	500	2,800	4,200	180
H-3(約12年)	ND(110)	710	150	300

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

