

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月5日	7月5日	7月5日	7月5日
採取時刻	8:20	7:55	8:15	8:00
Cs-134(約2年)	59	150	290	14
Cs-137(約30年)	480	1,100	2,000	75
全	550	2,800	2,300	190
H-3(約12年)	ND(130)	520	160	210

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

