

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月10日	7月10日	7月10日	7月10日
採取時刻	11:05	10:40	10:55	10:45
Cs-134(約2年)	67	150	250	9.9
Cs-137(約30年)	490	1,100	1,800	68
全	540	3,000	2,500	190
H-3(約12年)	ND(120)	530	220	220

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

