

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月14日	7月14日	7月14日	7月14日
採取時刻	10:15	10:00	10:10	10:05
Cs-134(約2年)	160	140	260	ND(16)
Cs-137(約30年)	1,100	1,000	1,900	74
全	1,400	2,800	2,300	200
H-3(約12年)	180	630	260	190

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

