

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月17日	7月17日	7月17日	7月17日
採取時刻	11:35	11:10	11:25	11:15
Cs-134(約2年)	120	120	280	ND(7.6)
Cs-137(約30年)	840	990	2,000	72
全	1,200	2,700	2,500	180
H-3(約12年)	ND(130)	570	210	250

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

