

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月24日	7月24日	7月24日	7月24日
採取時刻	12:05	11:35	11:50	11:40
Cs-134(約2年)	96	130	120	ND(8.9)
Cs-137(約30年)	800	980	930	74
全	1,100	2,600	1,600	210
H-3(約12年)	ND(120)	460	270	170

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

