

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月26日	7月26日	7月26日	7月26日
採取時刻	8:15	8:00	8:10	8:05
Cs-134(約2年)	110	130	69	12
Cs-137(約30年)	850	990	490	58
全	1,200	2,700	970	190
H-3(約12年)	ND(120)	560	270	180

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

