

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月1日	9月1日	9月1日	9月1日
採取時刻	11:40	11:20	11:30	11:25
Cs-134(約2年)	45	110	110	14
Cs-137(約30年)	380	920	870	67
全	470	2,500	1,600	210
H-3(約12年)	ND(130)	420	370	180

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

