

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月11日	9月11日	9月11日	9月11日
採取時刻	10:58	10:33	10:48	10:38
Cs-134(約2年)	44	130	120	9.5
Cs-137(約30年)	420	1,000	940	66
全	480	2,600	1,500	250
H-3(約12年)	ND(120)	590	400	210

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

