

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月13日	9月13日	9月13日	9月13日
採取時刻	8:23	8:03	8:16	8:06
Cs-134(約2年)	40	130	100	ND(12)
Cs-137(約30年)	390	940	800	48
全	380	2,500	1,300	240
H-3(約12年)	ND(130)	440	230	200

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

