

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月22日	9月22日	9月22日	9月22日
採取時刻	9:56	9:35	9:48	9:40
Cs-134(約2年)	58	110	290	7.1
Cs-137(約30年)	520	920	2,400	78
全	610	2,500	2,700	260
H-3(約12年)	ND(130)	450	ND(130)	140

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

