

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水									
	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8	E-9	E-10	E-13	E-14
採取日	11月7日	11月7日	11月7日	11月7日	11月7日	11月7日	/	11月7日	11月7日	11月7日
採取時刻	9:36	9:40	9:44	9:25	9:35	9:40	/	9:48	9:16	9:46
全	ND(13)	19	ND(13)	ND(13)	16	ND(13)	/	ND(13)	ND(13)	24
H-3(約12年)	ND(120)	ND(120)	ND(120)	ND(120)	ND(120)	140	/	1,600	590	ND(120)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。