

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水									
	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8	E-9	E-10	E-13	E-14
採取日	11月28日	11月28日	11月28日	11月28日	11月28日	11月28日	/	11月28日	11月28日	11月28日
採取時刻	9:27	9:34	9:41	9:13	9:28	9:35	/	9:48	9:04	9:43
全	ND(13)	ND(13)	ND(13)	ND(13)	ND(13)	ND(13)	/	ND(13)	ND(13)	48
H-3(約12年)	ND(110)	300	120	ND(110)	ND(110)	180	/	370	700	ND(120)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。