

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水									
	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8	E-9	E-10	E-13	E-14
採取日	12月10日	12月10日	12月10日							
採取時刻	7:51	7:58	8:04							
全	ND(15)	ND(15)	ND(15)							
H-3(約12年)	ND(110)	340	ND(110)							

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。