

福島第一原子力発電所構内H6エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H6エリア周辺)

単位:Bq/L

| | H6エリア周辺地下水 | | |
|-----------|------------|--------|---------|
| | G-1 | G-2 | G-3 |
| 採取日 | 10月31日 | 10月31日 | 10月31日 |
| 採取時刻 | 9:15 | 9:19 | 9:24 |
| 全 | ND(13) | ND(13) | ND(13) |
| H-3(約12年) | 1,000 | 320 | ND(120) |

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。