

福島第一原子力発電所構内H6エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果（H6エリア周辺）

単位:Bq/L

	H6エリア周辺地下水		
	G-1	G-2	G-3
採取日	11月10日	11月10日	11月10日
採取時刻	9:22	9:26	9:31
全 β	ND(15)	ND(15)	ND(15)
H-3(約12年)	1,900	680	160

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。