

## 福島第一原子力発電所構内H6エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H6エリア周辺)

単位:Bq/L

	H6エリア周辺地下水		
	G-1	G-2	G-3
採取日	11月25日	11月25日	11月25日
採取時刻	8:14	8:19	8:24
全	ND(15)	ND(15)	ND(15)
H-3(約12年)	590	900	180

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。