

2017年12月14日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一原子力発電所構内H6エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H6エリア周辺)

単位:Bq/L

	H6エリア周辺地下水		
	G-1	G-2	G-3
採取日	12月12日	12月12日	12月12日
採取時刻	9:23	9:29	9:35
全	ND(14)	ND(14)	21
H-3(約12年)	630	750	160

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。