

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月29日	9月29日	9月29日	9月29日
採取時刻	9:45	9:27	9:40	9:30
Cs-134(約2年)	85	100	430	ND(8.0)
Cs-137(約30年)	680	850	3,300	77
全	790	2,500	3,600	210
H-3(約12年)	ND(130)	520	ND(130)	ND(130)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

