

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月2日	10月2日	10月2日	10月2日
採取時刻	10:58	10:31	10:47	10:35
Cs-134(約2年)	71	100	300	ND(8.8)
Cs-137(約30年)	500	970	2,500	70
全	570	2,600	2,700	250
H-3(約12年)	ND(120)	580	200	150

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

