

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月27日	10月27日	10月27日	10月27日
採取時刻	9:20	9:05	9:15	9:08
Cs-134(約2年)	610	120	48	ND(14)
Cs-137(約30年)	4,800	910	430	55
全	8,200	2,100	1,900	260
H-3(約12年)	410	290	1,000	140

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

